



Valsts policijas koledža
Rīgā

01.Odr.2018.

Iekšējie noteikumi Nr. L

Kārtība, kādā ievēro ugunsdrošības prasības Valsts policijas koledžā un rīcība ugunsgrēka gadījumā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 176. un 180.punktu Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 7.2.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības Valsts policijas koledžā – juridiskā adrese Ezermalas ielā 10, Rīgā (turpmāk – Koledža) - Koledžas administratīvajā ēkā, mācību korpusā, laboratorijas korpusā un sporta kompleksā (turpmāk – Ēka), kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā.
2. Iekšējie noteikumi attiecas uz Koledžas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) un darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums (turpmāk – nodarbinātais) un Koledžas Kadetu nodaļas kadetiem un nepilna laika neklātienes studējošajiem (turpmāk – izglītojamais).
3. Par ugunsdrošību Koledžas Ēku telpās (turpmāk – telpa) atbild ar Koledžas direktora rīkojumu noteikts nodarbinātais (turpmāk - atbildīgais nodarbinātais).

II. Nodarbinātā un izglītojamā pienākumi

4. Zināt un ievērot šajos iekšējos noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības ikdienas darbā un mācībās.
5. Nepieļaut darbību, kas varētu izraisīt ugunsgrēku. Uzturēt kārtībā dienesta (darba) vietu vai studiju (mācību) vietu, pēc dienesta (darba) vai studiju (mācību) beigām atvienot no elektriskā tīkla datortehnikas un sadzīves elektriskās ierīces (izņemot tās, kurām saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju atslēgšana nav paredzēta).

6. Izmantot tikai tās datortehnikas un sadzīves elektriskās ierīces, kas ir lietošanas kārtībā, ievērojot to lietošanas noteikumus.
7. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši rīcības plānā noteiktajām prasībām.
8. Prot rīkoties ar ugundsdzēsības līdzekļiem un inventāru.
9. Ievērot izvietoto ugundsdrošības un darba aizsardzības drošības zīmju prasības.
10. Smēķēt atbilstoši iekārtotās un apzīmētās vietās.

III. Ugundsdrošības prasības ēkās un to telpās

11. Nodarbināto un izglītojamo evakuācijas plānu ugunsgrēka gadījumam izvieto Koledžas Ēku stāvos redzamā vietā.
12. Evakuācijas ceļos aizliegts:
 - 12.1. novietot mēbeles, priekšmetus, kas samazina evakuācijas ceļa brīvo platumu vai sašaurina durvju izejas platumu;
 - 12.2. bojāt evakuācijas ceļu zīmes vai evakuācijas plānus;
 - 12.3. traucēt vai ietekmēt pašaizvēršanās mehānisma darbību.
13. Koledžas Ēkā un telpās ir šādi iespējamie ugunsgrēka iespējamie riski:
 - 13.1. neuzmanīga rīcība ar uguni;
 - 13.2. īssavienojums elektroinstalācijā;
 - 13.3. elektrokabeļu aizdegšanās;
 - 13.4. aizdegšanās no sveces;
 - 13.5. tīša dedzināšana;
 - 13.6. zibens izlādes;
 - 13.7. smēķešana.
14. Atbildīgais nodarbinātais iespējamā ugunsgrēka riska mazināšanai veic šādus pasākumus:
 - 14.1. ugundsdrošības instruktāža;
 - 14.2. kontrolē elektroiekārtas un elektroierīces, ievērojot to lietošanas noteikumus;
 - 14.3. kontrolē apmeklētāju skaitu un atrašanās vietu;
 - 14.4. kontrolē ugundsdzēsības līdzekļu atbilstību ugundsdrošības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Ugunsaizsardzības sistēma un ugundsdzēsības līdzekļi

15. Koledžas Ēkā uzstādīta automātiskā ugundsdrošības signalizācija un ugunsgrēka trauksmes sistēma (turpmāk – trauksmes sistēma), kuras daudzfunkcionālā adrešu pults izvietota Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dežurantu darba telpā, kas atrodas Koledžas administratīvās ēkas pirmajā stāvā. Pults nodrošina paaugstinātu siltuma un dūmu koncentrācijas vietas atklāšanu ar adrešu signāldevējiem (izvietoti kabinetos un gaiteņos), kā arī trauksmes signāla uztveršanu no adrešu rokas signāldevējiem, kas izvietoti stāvu gaiteņos. Trauksmes gadījumā nostrādā sirēnas (izvietotas gaiteņos), kas nodrošina trauksmes izziņošanu ar skaņas un gaismas signālu.

16. Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dežuranti ir apmācīti un informēti par trauksmes sistēmas darbības kārtību, aizsargājamo telpu izvietojumu un rīcību, ja pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai trauksmes sistēmas bojājumu.
17. Koledžas Ēkā uzstādīta automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, kas paredzēta Koledžas Ēkās esošo cilvēku apziņošanai trauksmes situācijās (ugunsgrēks, spridzināšanas draudi vai citas civilās aizsardzības trauksmes situācijas). Koledžas Ēkā ir izveidotas apziņošanas zonas, kas veido skaņas pastiprinātāju iekārtu skaļruņu līnijas. Līniju skaļruņi ir izvietoti visās telpās, kur uzturas cilvēki.
18. Apziņošanas sistēma ir savienota ar trauksmes sistēmu un tās tīkla kontrolieris, skaņas jaudas pastiprinātājs un nepārtrauktās elektroenerģijas barošanas avots ir izvietots Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dežurantu darba telpā.
19. Ugunsgrēka, spridzināšanas draudu vai citās civilās aizsardzības trauksmes situācijās apziņošanas sistēma pārraida iepriekš sagatavotus un tās atmiņā ierakstītus paziņojumus, uzmanības pievēršanas un trauksmes signālus kā manuālā, tā automātiskā režīmā.
20. Ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsības aparāti u.c.) izvietoti redzamā un viegli pieejamā vietā, to atrašanās vietas ir atzīmētas evakuācijas plānā.
21. Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatāciju gatavā stāvoklī” prasībām.

V. Rīcība ugunsgrēka gadījumā un evakuācijas kārtība

22. Izceļoties ugunsgrēkam studiju (mācību) laikā, nodarbinātais vai izglītojamais nekavējoties par to ziņo Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dežurantam pa tālruni 67219093, norādot ugunsgrēka izcelšanas vietu, vārdu, uzvārdu, amatu, izglītojamo skaitu, vai arī zvanot pa tālruni 112, norādot ugunsgrēka adresi, iestādes nosaukumu, ugunsgrēka izcelšanas vietu, vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru.
23. Pēc informācijas saņemšanas par ugunsgrēku Koledžas Nodrošinājuma nodaļas dežurants rīkojas šādi:
 - 23.1. nekavējoties ziņo par ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 01 vai 112, norādot ugunsgrēka adresi, iestādes nosaukumu, ugunsgrēka izcelšanās vietu, vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru;
 - 23.2. par ugunsgrēku informē Koledžas vadību, par ugundsdrošību atbildīgo nodarbināto un Koledžas Ēkā esošās personas;
 - 23.3. nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un avārijas dienestu;
 - 23.4. savu iespēju robežās veic pasākumus, lai atvienotu aizdegšanās zonā esošās elektroietaises un inženierkomunikācijas;
 - 23.5. ārpus dienesta pienākumu izpildes vai darba laika par ugunsgrēka izcelšanos Koledžas Ēkā paziņo Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Tehniskās apsardzes

- nodaļas Operatīvās vadības grupai, zvanot pa tālruni 67219931 vai 29706363;
- 23.6. sagaida Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanos un informē tās vadību par personām, kuras atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka izcelšanās vietā, par ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietām.
 24. Jebkurš nodarbinātais ugunsgrēka izcelšanās gadījumā veic iespējamos pasākumus ugunsgrēka ierobežošanas un likvidēšanai, iesaista citus nodarbinātos un izmanto Koledžas Ēkā izvietotos ugunsdzēšanas līdzekļus.
 25. Ugunsgrēka gadījumā izglītojamais pilda atbildīgā nodarbinātā norādījumus un šajos iekšējos noteikumos noteiktās prasības.
 26. Pēc trausmes signāla un evakuācijas paziņojuma nodarbinātie un izglītojamie ievēro evakuācijas plānā norādītos evakuācijas ceļus un evakuācijas virzienus.
 27. Evakuācijas laikā neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām un zemāk pie grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu.
 28. Atbildīgajam nodarbinātajam pirmām kārtām organizēt cilvēku evakuāciju no telpām, kurās viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augsstāviem.
 29. Atstājot telpu, aizvērt aiz sevis visas durvis un logus.
 30. Evakuācijas gadījumā nodarbinātie un izglītojamie pulcējas Koledžas teritorijā ierindas laukumā.
 31. Ja nav iespējams izķlūt no telpas:
 - 31.1. noblīvē telpas durvis, lai mazinātu iespēju dūmiem iekļūt tajā;
 - 31.2. izvietojas telpā pēc iespējas tuvāk logiem un tuvāk grīdai;
 - 31.3. nedaudz paver logu, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet tā, lai neradītu papildu caurvēju;
 - 31.4. paziņo par savu atrašanās vietu, izmantojot tālruni un pievērš uzmanību, radot troksni un izkarot pa logu audumu.
 32. Klātesošā augstākā Koledžas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi organizē materiālo vērtību evakuāciju.
 33. Valsts noslēpuma objektus evakuē un aizsargā nodarbinātais, kurš atbildīgs par sevišķo lietvedību saskaņā ar valsts noslēpuma objektu evakuācijas plānu ārkārtas situācijā vai izņēmuma gadījumā.

VI. Noslēguma jautājums

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Koledžas 2010.gada 29.decembra iekšējos noteikumus Nr.15 „Kārtība, kādā ievērojama ugunsdrošība Valsts policijas koledžā un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.

Saskaņots ar Valsts policiju 2017.gada 5.septembrī (atzinums Nr.20/24505).

Direktors

R.Kvesītis